



Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA  
**Regione Siciliana**

Assessorato Infrastrutture e Mobilità  
Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti  
Servizio Ufficio Genio Civile Catania  
U.O.7

Catania Prot. n. **75837** del **10 5 APR. 2019**

Allegati n.

Pos. 123280

OGGETTO: Comune di Giarre – Richiesta Parere ex art. 13 L. 64/74- Progetto variante al Prg vigente area in via Michele Grassi Barbagallo –

**Ditta: F.lli Laganà s.n.c.**

All' Comune di Giarre  
4^ Area – Urbanistica

protocollo.generale@giarrepec.e-etna.it

**Premesso che:**

- con nota prot. n. 47999 del 20/12/2018, assunti al protocollo di questo Ufficio al prot. n.269933 del 21/12/2018 , Pos. 123280, il Comune di Giarre ha trasmesso per il parere di competenza di cui all'art. 13 della legge 64/74 per il progetto di variante al P.R.G. da zto "VPR1" - verde salvaguardia ambientale"- a zto "B6", di un'area sita in via Michele Grassi Barbagallo, corredato dello studio geologico a firma del Dott. Carmelo Claudio Milazzo;
- con successiva nota, prot.n.11581 del 26.03.2019, introitata al protocollo al n. 72145 del 02.04.2019 sono stati trasmessi gli elaborati integrativi precedentemente richiesti;

**Dall'esame dello studio geologico allegato si evince che:**

- l'area in esame è caratterizzata dal punto di vista litologico dalla presenza di una formazione costituita da Conglomerati sabbiosi alluvionali denominata "Chiancone". Trattasi di un deposito di materiali clastici a granulometria da fine a molto grossolana, priva di classazione e con elementi di natura esclusivamente vulcanica, ricoperto a tratti da detrito superficiale;
- dal punto di vista morfologico l'area si presenta sub-pianeggiante, non presenta problemi di stabilità, data la natura dei terreni affioranti, ne sono presenti strutture tettoniche che possono indurre problemi di stabilità;

U.O. 7

Via Lago di Nicosia, 89 - 95124 Catania - Tel. 095 09372111 - Fax 095 322277

Responsabile procedimento (Capo U.O. 7) - Antonio Fernando Chiavetta - e-mail: fernando.chiavetta@regione.sicilia.it

Tel. 095 09372336 - Durata procedimento: 60 giorni (ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) - Responsabile: Dott. Francesco Dovi

Orario e giorni ricevimento: mer: 15.30 - 17.30, ven: 09.00 - 13.00

Stanza 15 - Piano I - Tel. 095 09372332 - Fax 095 322277 - email: gcetisoliveri@regione.sicilia.it

- dal punto di vista idrogeologico i terreni presenti nell'area in studio sono dotati di una permeabilità per porosità, e la falda acquifera si riscontra ad una profondità da non interferire con le opere di fondazione;
- vista la relazione sullo smaltimento delle acque meteoriche ed il rispetto del principio della invarianza idraulica;

**Quest'Ufficio considerato quanto sopra, esprime ai sensi dell'art. 13 legge 02/02/74 n° 64 parere favorevole di fattibilità in relazione alle condizioni geomorfologiche del territorio.**

- Il presente parere non esclude l'obbligo dell'osservanza delle norme di cui agli articoli 17 della legge 02/02/74 n° 64 e del D.M. 17/01/2018 riguardante le norme tecniche di costruzione e le caratteristiche tecniche dei terreni di sedime.

Il Dirigente dell'U.O. 7  
dott. Antonio Fernando Chiavetta

Il Dirigente del Servizio  
dott. ing. Natale Zuccarello